

	Auberivière	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-028-001P0	11 mars 2020	A-107	Vestiaire		✓	<2,0
2	824-028-001P30	11 mars 2020	A-107	Vestiaire		✓	<2,0
3	824-028-002P0	11 mars 2020	A-107	Vestiaire		✓	<2,0
4	824-028-002P30	11 mars 2020	A-107	Vestiaire		✓	<2,0
5	824-028-003P0	11 mars 2020	A-107	Vestiaire		✓	<2,0
6	824-028-003P30	11 mars 2020	A-107	Vestiaire		✓	<2,0
7	824-028-004P0	11 mars 2020	SRM-C-100-A	Corridor		✓	<2,0
8	824-028-004P30	11 mars 2020	SRM-C-100-A	Corridor		✓	<2,0
9	824-028-005P0	11 mars 2020	SRM-C-100-A	Corridor		✓	<2,0
10	824-028-005P30	11 mars 2020	SRM-C-100-A	Corridor		✓	<2,0
11	824-028-006P0	11 mars 2020	SRM-C-100-A	Corridor		✓	<2,0
12	824-028-006P30	11 mars 2020	SRM-C-100-A	Corridor		✓	<2,0
13	824-028-007P0	11 mars 2020	SRM-C-110	Classe maternelle		✓	> 100
14	824-028-007P30	11 mars 2020	SRM-C-110	Classe maternelle		✓	13,7
15	824-028-008P0	11 mars 2020	SRM-R8	Cuisinette	✓		11
16	824-028-008P30	11 mars 2020	SRM-R8	Cuisinette	✓		<2,0
17	824-028-009P0	11 mars 2020	SRM-R4	Corridor		✓	<2,0

	Auberivière	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
18	824-028-009P30	11 mars 2020	SRM-R4	Corridor		✓	<2,0
19	824-028-010P0	11 mars 2020	SRM-E5	Toilette		✓	8,2
20	824-028-010P30	11 mars 2020	SRM-E5	Toilette		✓	<2,0
21	824-028-011P0	11 mars 2020	SRM-E5	Toilette		✓	4,1
22	824-028-011P30	11 mars 2020	SRM-E5	Toilette		✓	<2,0
23	824-028-012P0	11 mars 2020	SRM-A-205	Cuisine	✓		3,1
24	824-028-012P30	11 mars 2020	SRM-A-205	Cuisine	✓		<2,0
25	824-028-013P0	11 mars 2020	SRM-B-100B	Corridor		✓	<2,0
26	824-028-013P30	11 mars 2020	SRM-B-100B	Corridor		✓	<2,0
27	824-028-014P0	11 mars 2020	SRM-B-100B	Corridor		✓	<2,0
28	824-028-014P30	11 mars 2020	SRM-B-100B	Corridor		✓	<2,0
29	824-028-015P0	11 mars 2020	SRM-B-100B	Corridor		✓	<2,0
30	824-028-015P30	11 mars 2020	SRM-B-100B	Corridor		✓	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Auberivière

Nbr points d'eau analysé: 15

Nbr points d'eau conforme: 12

Nbr points d'eau non conforme: 3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	2	1	
<b>Nbr buvettes</b>	10	1	1
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche <b>Robinet:</b> affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

**POs :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**PO30s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement