

	<b>Desjardins</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-031-001P0	09-mars-20	SRM-C-103	Corridor		✓	4,9
2	824-031-001P30	09-mars-20	SRM-C-103	Corridor		✓	<2,0
3	824-031-002P0	09-mars-20	SRM-C-103	Corridor		✓	5,2
4	824-031-002P30	09-mars-20	SRM-C-103	Corridor		✓	<2,0
5	824-031-003P0	09-mars-20	SRM-B-109	SDG	✓		26
6	824-031-003P30	09-mars-20	SRM-B-109	SDG	✓		2,6
7	824-031-004P0	09-mars-20	SRM-A-116	Corridor		✓	5,6
8	824-031-004P30	09-mars-20	SRM-A-116	Corridor		✓	<2,0
9	824-031-005P0	09-mars-20	SRM-A-116	Corridor		✓	3
10	824-031-005P30	09-mars-20	SRM-A-116	Corridor		✓	<2,0
11	824-031-006P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	3,5
12	824-031-006P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
13	824-031-007P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	4,7
14	824-031-007P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
15	824-031-008P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
16	824-031-008P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
17	824-031-009P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	8,7

	<b>Desjardins</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
18	824-031-009P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
19	824-031-010P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
20	824-031-010P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
21	824-031-011P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	3,4
22	824-031-011P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
23	824-031-012P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	3,7
24	824-031-012P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
25	824-031-013P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	17,2
26	824-031-013P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
27	824-031-014P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	2,1
28	824-031-014P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
29	824-031-015P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	4,8
30	824-031-015P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
31	824-031-016P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	7,8
32	824-031-016P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
33	824-031-017P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	4,4
34	824-031-017P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0

	<b>Desjardins</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
35	824-031-018P0	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	3,2
36	824-031-018P30	09-mars-20	SRM-B-100	Corridor		✓	<2,0
37	824-031-019P0	09-mars-20	SRM-B-207	Corridor		✓	4,6
38	824-031-019P30	09-mars-20	SRM-B-207	Corridor		✓	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Desjardins

Nbr points d'eau analysé: 19

Nbr points d'eau conforme: 13

Nbr points d'eau non conforme: 6

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>		1	
<b>Nbr buvettes</b>	13	5	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche <b>Robinet:</b> affiche lavage des mains et dents seulement	

**POs :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**PO30s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement