

	<b>Plein-Soleil</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-021-001P0	2020-03-25	17	Corridor		✓	5,1
2	824-021-001P30	2020-03-25	17	Corridor		✓	<2,0
3	824-021-002P0	2020-03-25	33	Classe	✓		7,5
4	824-021-002P30	2020-03-25	33	Classe	✓		2,4
5	824-021-003P0	2020-03-25	33	Classe		✓	7,0
6	824-021-003P30	2020-03-25	33	Classe		✓	<2,0
7	824-021-004P0	2020-03-25	34	Classe	✓		11,4
8	824-021-004P30	2020-03-25	34	Classe	✓		4,5
9	824-021-005P0	2020-03-25	34	Classe		✓	3,6
10	824-021-005P30	2020-03-25	34	Classe		✓	<2,0
11	824-021-006P0	2020-03-25	35	Classe	✓		15,6
12	824-021-006P30	2020-03-25	35	Classe	✓		2,6
13	824-021-007P0	2020-03-25	35	Classe		✓	5,6
14	824-021-007P30	2020-03-25	35	Classe		✓	<2,0
15	824-021-008P0	2020-03-25	43	Salle du personnel	✓		2,4
16	824-021-008P30	2020-03-25	43	Salle du personnel	✓		<2,0
17	824-021-009P0	2020-03-25	02	Corridor		✓	3,2
18	824-021-009P30	2020-03-25	02	Corridor		✓	<2,0
19	824-021-010P0	2020-03-25	03	Classe	✓		8,5
20	824-021-010P30	2020-03-25	03	Classe	✓		<2,0

	<b>Plein-Soleil</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
21	824-021-011P0		03	Classe		✓	Brisée
22	824-021-011P30					✓	Brisée
23	824-021-012P0	2020-03-25	13	Corridor		✓	<2,0
24	824-021-012P30	2020-03-25	13	Corridor		✓	<2,0
25	824-021-013P0	2020-03-25	13	Corridor		✓	<2,0
26	824-021-013P30	2020-03-25	13	Corridor		✓	<2,0
27	824-021-014P0	2020-03-25	RCB01	Classe	✓		<2,0
28	824-021-014P30	2020-03-25	RCB01	Classe	✓		<2,0
29	824-021-015P0	2020-03-25	RCB01	Classe		✓	<2,0
30	824-021-015P30	2020-03-25	RCB01	Classe		✓	<2,0
31	824-021-016P0	2020-03-25	RCB10	Classe	✓		<2,0
32	824-021-016P30	2020-03-25	RCB10	Classe	✓		<2,0
33	824-021-017P0	2020-03-25	RCB10	Classe		✓	7,4
34	824-021-017P30	2020-03-25	RCB10	Classe		✓	<2,0
35	824-021-018P0	2020-03-25	RCB10	Classe	✓		<2,0
36	824-021-018P30	2020-03-25	RCB10	Classe	✓		<2,0
37	824-021-019P0	2020-03-25	RCB09	Classe	✓		<2,0
38	824-021-019P30	2020-03-25	RCB09	Classe	✓		<2,0
39	824-021-020P0	2020-03-25	RCB09	Classe		✓	<2,0
40	824-021-020P30	2020-03-25	RCB09	Classe		✓	<2,0

	<b>Plein-Soleil</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
41	824-021-021P0	2020-03-25	RCB09	Classe	✓		<2,0
42	824-021-021P30	2020-03-25	RCB09	Classe	✓		<2,0
43	824-021-022P0	2020-03-25	SRM08	Classe	✓		6,6
44	824-021-022P30	2020-03-25	SRM08	Classe	✓		3,5
45	824-021-023P0	2020-03-25	SRM08	Classe		✓	4,8
46	824-021-023P30	2020-03-25	SRM08	Classe		✓	<2,0
47	824-021-024P0	2020-03-25	SRM09	Classe	✓		5,9
48	824-021-024P30	2020-03-25	SRM09	Classe	✓		3,7
49	824-021-025P0	2020-03-25	SRM09	Classe		✓	4,8
50	824-021-025P30	2020-03-25	SRM09	Classe		✓	<2,0
51	824-021-026P0	2020-03-26	118	Classe	✓		23
52	824-021-026P30	2020-03-26	118	Classe	✓		2,9
53	824-021-027P0	2020-03-26	118	Classe		✓	3,5
54	824-021-027P30	2020-03-26	118	Classe		✓	<2,0
55	824-021-028P0	2020-03-26	119	Classe	✓		7,6
56	824-021-028P30	2020-03-26	119	Classe	✓		2,8
57	824-021-029P0	2020-03-26	119	Classe		✓	11,8
58	824-021-029P30	2020-03-26	119	Classe		✓	8
59	824-021-030P0	2020-03-26	121	Classe	✓		18,3
60	824-021-030P30	2020-03-26	121	Classe	✓		3,5

	<b>Plein-Soleil</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
61	824-021-031P0	2020-03-26	121	Classe		✓	4,1
62	824-021-031P30	2020-03-26	121	Classe		✓	<2,0
63	824-021-032P0	2020-03-26	1er étage	Corridor		✓	4,2
64	824-021-032P30	2020-03-26	1er étage	Corridor		✓	2
65	824-021-033P0	2020-03-26	1er étage	Corridor		✓	19,7
66	824-021-033P30	2020-03-26	1er étage	Corridor		✓	<2,0
67	824-021-034P0	2020-03-26	104	Classe	✓		7,5
68	824-021-034P30	2020-03-26	104	Classe	✓		2,1
69	824-021-035P0	2020-03-26	104	Classe		✓	2,8
70	824-021-035P30	2020-03-26	104	Classe		✓	<2,0
71	824-021-036P0	2020-03-26	105	Classe	✓		10,2
72	824-021-036P30	2020-03-26	105	Classe	✓		5,2
73	824-021-037P0	2020-03-26	105	Classe		✓	4,8
74	824-021-037P30	2020-03-26	105	Classe		✓	2,6
75	824-021-038P0	2020-03-26	106	Classe	✓		12,3
76	824-021-038P30	2020-03-26	106	Classe	✓		3,1
77	824-021-039P0	2020-03-26	106	Classe		✓	9,4
78	824-021-039P30	2020-03-26	106	Classe		✓	2,1
79	824-021-040P0	2020-03-26	107	Classe	✓		14,8
80	824-021-040P30	2020-03-26	107	Classe	✓		2,1

	<b>Plein-Soleil</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
81	824-021-041P0	2020-03-26	107	Classe		✓	6,2
82	824-021-041P30	2020-03-26	107	Classe		✓	<2,0
83	824-021-042P0	2020-03-26	108	Classe	✓		10,5
84	824-021-042P30	2020-03-26	108	Classe	✓		<2,0
85	824-021-043P0	2020-03-26	108	Classe		✓	3,5
86	824-021-043P30	2020-03-26	108	Classe		✓	<2,0

## Bilan

**Établissement:** Plein-Soleil

Nbr points d'eau analysé: 42

Nbr points d'eau conforme: 20

Nbr points d'eau non conforme: 22

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
<b>Nbr robinets</b>	6	13	1
<b>Nbr buvettes</b>	14	8	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	<b>Buvette:</b> point d'eau condamné et identifié avec affiche <b>Robinet:</b> affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

**P0s :** échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

**P030s:** échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement