

	Quatre-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-036-001P0	27-mars-20	SRM3	Salle des professeurs	✓		13,7
2	824-036-001P30	27-mars-20	SRM3	Salle des professeurs	✓		<2,0
3	824-036-002P0	27-mars-20	SRM004	SDG		✓	<2,0
4	824-036-002P30	27-mars-20	SRM004	SDG		✓	<2,0
5	824-036-003P0	27-mars-20	SRM008	Classe	✓		<2,0
6	824-036-003P30	27-mars-20	SRM008	Classe	✓		<2,0
7	824-036-004P0	27-mars-20	SRM102	Classe		✓	5,8
8	824-036-004P30	27-mars-20	SRM102	Classe		✓	<2,0
9	824-036-005P0	27-mars-20	SRM101	Classe		✓	11,1
10	824-036-005P30	27-mars-20	SRM101	Classe		✓	<2,0
11	824-036-006P0	27-mars-20	SRM103	Classe		✓	6,4
12	824-036-006P30	27-mars-20	SRM103	Classe		✓	<2,0
13	824-036-007P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	5
14	824-036-007P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
15	824-036-008P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	3,4
16	824-036-008P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
17	824-036-009P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	6,8
18	824-036-009P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
19	824-036-010P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	4,9

	Quatre-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinnet	Buvette	Résultat
20	824-036-010P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
21	824-036-011P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	11,6
22	824-036-011P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
23	824-036-012P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	3,7
24	824-036-012P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
25	824-036-013P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	4,6
26	824-036-013P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
27	824-036-014P0	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	4
28	824-036-014P30	27-mars-20	SRM67	Corridor		✓	<2,0
29	824-036-015P0	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	5,4
30	824-036-015P30	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	6,6
31	824-036-016P0	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	5,7
32	824-036-016P30	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	<2,0
33	824-036-017P0	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	4,8
34	824-036-017P30	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	<2,0
35	824-036-018P0	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	2,2
36	824-036-018P30	27-mars-20	SRM109	Corridor		✓	<2,0

Bilan

Établissement: Quatre-Vents

Nbr points d'eau analysé: 18

Nbr points d'eau conforme: 10

Nbr points d'eau non conforme: 8

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme
Nbr robinets	1	1	
Nbr buvettes	9	6	1
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche Robinet: affiche lavage des mains et dents seulement	Point d'eau condamné

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement