

	Rose-des-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
1	824-050-001P0	2020-03-25	131	Classe maternelle		✓	12,8
2	824-050-001P30	2020-03-25	131	Classe maternelle		✓	<2,0
3	824-050-002P0	2020-03-25	131	Classe maternelle	✓		<2,0
4	824-050-002P30	2020-03-25	131	Classe maternelle	✓		<2,0
5	824-050-003P0	2020-03-25	133	Classe		✓	2,4
6	824-050-003P30	2020-03-25	133	Classe		✓	<2,0
7	824-050-004P0	2020-03-25	133	Classe	✓		<2,0
8	824-050-004P30	2020-03-25	133	Classe	✓		<2,0
9	824-050-005P0	2020-03-25	135	Classe catsa2		✓	<2,0
10	824-050-005P30	2020-03-25	135	Classe catsa2		✓	<2,0
11	824-050-006P0	2020-03-25	135	Classe catsa2	✓		<2,0
12	824-050-006P30	2020-03-25	135	Classe catsa2	✓		<2,0
13	824-050-007P0	2020-03-25	137	Classe maternelle		✓	<2,0
14	824-050-007P30	2020-03-25	137	Classe maternelle		✓	<2,0
15	824-050-008P0	2020-03-25	137	Classe maternelle	✓		<2,0
16	824-050-008P30	2020-03-25	137	Classe maternelle	✓		<2,0
17	824-050-009P0	2020-03-25	140	Classe		✓	2,5
18	824-050-009P30	2020-03-25	140	Classe		✓	<2,0

	Rose-des-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
19	824-050-010P0	2020-03-25	140	Classe	✓		<2,0
20	824-050-010P30	2020-03-25	140	Classe	✓		<2,0
21	824-050-011P0	2020-03-25	134	Classe		✓	<2,0
22	824-050-011P30	2020-03-25	134	Classe		✓	<2,0
23	824-050-012P0	2020-03-25	134	Classe	✓		<2,0
24	824-050-012P30	2020-03-25	134	Classe	✓		<2,0
25	824-050-013P0	2020-03-25	128	Classe maternelle		✓	<2,0
26	824-050-013P30	2020-03-25	128	Classe maternelle		✓	<2,0
27	824-050-014P0	2020-03-25	128	Classe maternelle	✓		<2,0
28	824-050-014P30	2020-03-25	128	Classe maternelle	✓		<2,0
29	824-050-015P0	2020-03-25	122	Service de garde	✓		<2,0
30	824-050-015P30	2020-03-25	122	Service de garde	✓		<2,0
31	824-050-016P0	2020-03-25	114	Cuisine	✓		<2,0
32	824-050-016P30	2020-03-25	114	Cuisine	✓		<2,0
33	824-050-017P0	2020-03-25	112	Service de garde	✓		2,1
34	824-050-017P30	2020-03-25	112	Service de garde	✓		<2,0
35	824-050-018P0	2020-03-25	107	Salon du personnel	✓		<2,0
36	824-050-018P30	2020-03-25	107	Salon du personnel	✓		<2,0

	Rose-des-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
37	824-050-019P0	2020-03-25	101	Corridor gymnase		✓	<2,0
38	824-050-019P30	2020-03-25	101	Corridor gymnase		✓	<2,0
39	824-050-020P0	2020-03-25	101	Corridor gymnase		✓	<2,0
40	824-050-020P30	2020-03-25	101	Corridor gymnase		✓	<2,0
41	824-050-021P0	2020-03-26	217	Classe de 5e		✓	<2,0
42	824-050-021P30	2020-03-26	217	Classe de 5e		✓	<2,0
43	824-050-022P0	2020-03-26	217	Classe de 5e	✓		<2,0
44	824-050-022P30	2020-03-26	217	Classe de 5e	✓		<2,0
45	824-050-023P0	2020-03-26	219	Classe de 4e		✓	<2,0
46	824-050-023P30	2020-03-26	219	Classe de 4e		✓	<2,0
47	824-050-024P0	2020-03-26	219	Classe de 4e	✓		<2,0
48	824-050-024P30	2020-03-26	219	Classe de 4e	✓		<2,0
49	824-050-025P0	2020-03-26	221	Classe		✓	<2,0
50	824-050-025P30	2020-03-26	221	Classe		✓	<2,0
51	824-050-026P0	2020-03-26	221	Classe	✓		<2,0
52	824-050-026P30	2020-03-26	221	Classe	✓		<2,0
53	824-050-027P0	2020-03-26	225	Classe		✓	<2,0
54	824-050-027P30	2020-03-26	225	Classe		✓	<2,0

	Rose-des-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
55	824-050-028P0	2020-03-26	225	Classe	✓		<2,0
56	824-050-028P30	2020-03-26	225	Classe	✓		<2,0
57	824-050-029P0	2020-03-26	218	Classe 2e		✓	<2,0
58	824-050-029P30	2020-03-26	218	Classe 2e		✓	<2,0
59	824-050-030P0	2020-03-26	218	Classe 2e	✓		<2,0
60	824-050-030P30	2020-03-26	218	Classe 2e	✓		<2,0
61	824-050-031P0	2020-03-26	214	Classe		✓	<2,0
62	824-050-031P30	2020-03-26	214	Classe		✓	<2,0
63	824-050-032P0	2020-03-26	214	Classe	✓		<2,0
64	824-050-032P30	2020-03-26	214	Classe	✓		<2,0
65	824-050-033P0	2020-03-26	212	Classe		✓	5,4
66	824-050-033P30	2020-03-26	212	Classe		✓	<2,0
67	824-050-034P0	2020-03-26	212	Classe	✓		<2,0
68	824-050-034P30	2020-03-26	212	Classe	✓		<2,0
69	824-050-035P0	2020-03-26	210	Classe		✓	<2,0
70	824-050-035P30	2020-03-26	210	Classe		✓	<2,0
71	824-050-036P0	2020-03-26	210	Classe	✓		<2,0
72	824-050-036P30	2020-03-26	210	Classe	✓		<2,0

	Rose-des-Vents	Date	N° local	Type de local	Robinet	Buvette	Résultat
73	824-050-037P0	2020-03-26	206	Classe de 5e		✓	<2,0
74	824-050-037P30	2020-03-26	206	Classe de 5e		✓	<2,0
75	824-050-038P0	2020-03-26	206	Classe de 5e	✓		<2,0
76	824-050-038P30	2020-03-26	206	Classe de 5e	✓		<2,0
77	824-050-039P0	2020-03-26	204	Classe		✓	12,1
78	824-050-039P30	2020-03-26	204	Classe		✓	<2,0
79	824-050-040P0	2020-03-26	204	Classe	✓		<2,0
80	824-050-040P30	2020-03-26	204	Classe	✓		<2,0
81	824-050-041P0	2020-03-26	202	Classe		✓	<2,0
82	824-050-041P30	2020-03-26	202	Classe		✓	<2,0
83	824-050-042P0	2020-03-26	202	Classe	✓		<2,0
84	824-050-042P30	2020-03-26	202	Classe	✓		<2,0

Bilan

Établissement:

Rose-des-Vents

Nbr points d'eau analysé: 42

Nbr points d'eau conforme: 39

Nbr points d'eau non conforme: 3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbr robinets	22	
Nbr buvettes	17	3
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Buvette: point d'eau condamné et identifié avec affiche

P0s : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

P030s: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement