

	<b>Petits-Cheminots Passerelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
1	824-049-001P0	18-06-2020	SRM-32	Cuisine	x		<2,0
2	824-049-001P30	18-06-2020	SRM-32	Cuisine	x		<2,0
3	824-049-002P0	18-06-2020	SRM-35	SDG		x	<2,0
4	824-049-002P30	18-06-2020	SRM-35	SDG		x	<2,0
5	824-049-003P0	18-06-2020	SRM-19	Vestiaire		x	<2,0
6	824-049-003P30	18-06-2020	SRM-19	Vestiaire		x	<2,0
7	824-049-004P0	18-06-2020	SRM-18	Vestiaire		x	<2,0
8	824-049-004P30	18-06-2020	SRM-18	Vestiaire		x	4,9
9	824-049-005P0	18-06-2020	SRM-09	Classe		x	3,3
10	824-049-005P30	18-06-2020	SRM-09	Classe		x	<2,0
11	824-049-006P0	18-06-2020	SRM-08	Classe		x	<2,0
12	824-049-006P30	18-06-2020	SRM-08	Classe		x	<2,0
13	824-049-007P0	18-06-2020	SRM-06	Classe		x	<2,0
14	824-049-007P30	18-06-2020	SRM-06	Classe		x	<2,0
15	824-049-008P0	18-06-2020	SRM-46	Classe		x	<2,0
16	824-049-008P30	18-06-2020	SRM-46	Classe		x	<2,0
17	824-049-009P0	18-06-2020	SRM-45	Classe		x	<2,0
18	824-049-009P30	18-06-2020	SRM-45	Classe		x	<2,0
19	824-049-010P0	18-06-2020	SRM-44	Classe		x	<2,0
20	824-049-010P30	18-06-2020	SRM-44	Classe		x	<2,0

	<b>Petits-Cheminots Passerelle</b>	<b>Date</b>	<b>N° local</b>	<b>Type de local</b>	<b>Robinet</b>	<b>Buvette</b>	<b>Résultat</b>
21	824-049-011P0	18-06-2020	SRM-43	Classe		x	<2,0
22	824-049-011P30	18-06-2020	SRM-43	Classe		x	<2,0
23	824-049-012P0	18-06-2020	SRM-43	Classe		x	<2,0
24	824-049-012P30	18-06-2020	SRM-43	Classe		x	<2,0
25	824-049-013P0	18-06-2020	SRM-37	Classe		x	<2,0
26	824-049-013P30	18-06-2020	SRM-37	Classe		x	<2,0

## **Bilan**

### **Établissement:**

Petits-Cheminots Passerelle

Nbr points d'eau analysé:

13

Nbr points d'eau conforme:

13

Nbr points d'eau non conforme:

	<b>Conforme en tout temps</b>	<b>Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes</b>
<b>Nbr robinets</b>	1	
<b>Nbr buvettes</b>	12	
<b>Mesure de mitigation mise en place</b>	Point d'eau demeure accessible	

***P0s*** : échantillon prélevé après la période de stagnation de 6h

***P030s***: échantillon prélevé après 30 secondes d'écoulement